



03/02/2014 0010593 UNINA FEDII

data

numero di protocollo

Ufficio per la Gestione della Prevenzione Incendi  
posizione

Al Direttore della Biblioteca  
di Area Umanistica  
Dott.ssa Gigliola Golia

SEDE

**Oggetto: Dimensionamento del complesso Sant'Antoniello-Conca sede della Biblioteca  
Area Umanistica**

Con riferimento alla Vs. nota di pari oggetto, prot. 109221 del 10/12/2013, si comunica che i tecnici dell'Ufficio per la Gestione della Prevenzione Incendi, hanno effettuato i dovuti sopralluoghi e verificato la documentazione prodotta in occasione del rilascio, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, del Certificato di Prevenzione Incendi.

A seguito di tali verifiche è risultato come affollamento previsto per i comparti destinati a biblioteca un numero massimo di 211 persone.

Il dirigente della Ripartizione  
Prevenzione, Protezione e  
Manutenzione  
Ing. Maurizio Pinto

Ripartizione Prevenzione, Protezione e Manutenzione  
Il Dirigente: *ing. Maurizio Pinto*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio per la Gestione della Prevenzione Incendi*  
Il Capo dell'Ufficio, *arch. Anna Natale*  
Tel. 081.7683654